

Электротехническая часть.

Согласно договора на электроснабжение с ОАО «Красноярскэнергосбыт» №10479 от 25.12.2013г. и акта балансовой принадлежности и границ ответственности обслуживания электрических линий и прочего электрооборудования с филиалом ПАО «МРСК Сибири-Красноярскэнерго», учреждение ведет эксплуатацию помещений нежилого здания на правах оперативного управления, по адресу: г. Красноярск, ул. Гастелло, д.38.

Электроснабжение учреждения осуществляется кабельными линиями: 0,4 кВ, схема подключения к сетям филиала ПАО «МРСК Сибири-Красноярскэнерго»: КЛ-0,4 кВ ААБ (3x120)мм², L=по 200м от РУ-0,4кВ РП № 44 филиала ПАО «МРСК Сибири-Красноярскэнерго» до ВРУ-0,4кВ МБУ ДО «ДМШ № 4», КЛ-0,4 кВ ААБ (3x120)мм дл.45 м от ВРУ ж/д Гастелло,40 до ВРУ-0,4кВ МБУ ДО «ДМШ № 4 Гастелло,38. КЛ-0,4 кВ АПВГ (3x50+1x25)мм дл.45 м от ВРУ ж/д Гастелло,40 до ВРУ-0,4кВ МБУ ДО «ДМШ № 4 ул. Щербакова,9.

Копия однолинейной схем электроснабжения здания учреждения прилагается.

Категория токоприемников учреждения по надежности электроснабжения – 3, собственных источников электроснабжения учреждение не имеет.

Учет электроэнергии выполнен:

Суммарная установленная мощность (кВт):

- Робщая = 16 кВт;
- Р_у освещения = 4 кВт;
- Р_{сил.} = 12 кВт;

Данные об учете потребляемой электроэнергии:

Место установки учета	Напряжение, кВ	Тип счетчика	Класс точности	Год выпуска	Дата последней поверки	№№ счетчиков
ВРУ-0,4кВ Ввод №1 нежилого здания МБУ ДО«ДМШ № 4 Гастелло,38	0,4	Меркурий 231 5-60А	1	Нет данных	4 кв.2012	12796809
ВРУ-0,4кВ Ввод нежилого здания здания МБУ ДО«ДМШ № 4 Ул.Щербакова,9	0,4	ЦЭ 6803 ВШ 5-60А	1	Нет данных	3 кв.2012	009130059005763

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
Не внесена



А. Е. Липатов

(подпись проверяющего)



О. П. Гиниборг

(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет